

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-30 (ond@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Туруханскому району

663230, с. Туруханск, ул. Советская, 31 тел. 8(39190) 4-42-55 (ond-igarka@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Игарка
(место составления акта)

22 мая 2019 года
(дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального кон-
троля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 28

По адресу/адресам: 663200, Красноярский край, Туруханский район г. Игар-
ка, ул. Геологов, д. 3 «Б»

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от
06.05.2019 № 28, подписанного заместителем главного государственного инспек-
тора Туруханского района Красноярского края по пожарному надзору Д.Н. Веркее-
ВЫМ

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Забота» (далее – МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота»), расположенного по
адресу: 663200, Красноярский край, Туруханский район г. Игарка, ул. Геологов, д.
3 «Б»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование объекта надзора, адрес объекта защиты)

Дата и время проведения проверки:

«15» мая 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

«16» мая 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 час.

«22» мая 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/8 рабочих часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Туруханскому району в помещении по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, г. Игарка, ул. Геологов, 4, кабинет №210

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 06
мая 2019 года директор МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Забота» Нагорнова А.А. путем вручения распоряжения о проведе-
нии проверки

(заполняется при проведении выездной проверки)

Александр
(должность, фамилия, инициалы)

В. Нагорнов
(подпись)

«15» мая 2019 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: —

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора Туруханского района Красноярского края по пожарному надзору Веркеев Дмитрий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» Нагорнова А.А.

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	В отношении МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.	Пункт 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.	Директор МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» Нагорнова А.А.
2	Декларация пожарной безопасности не уточнена или не разработана при изменении содержащихся в ней сведений (изменены требования пожарной безопасности).	Пункт 7 приложения № 2 к Приказу МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»: Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.	Директор МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» Нагорнова А.А.
3	В МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» не обеспечено наличие на дверях помещений производ-	Пункт 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель	Директор МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забо-

	ственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны.	организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	та» Нагорнова А.А.
4	В МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» отсутствует эвакуационное освещение, работающее в круглосуточном режиме либо автоматическом режиме при отключении рабочего освещения.	Пункт 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота»

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): от 22 мая 2019 года

(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы:

- 1) Проверочный лист от 22.05.2019 на 9 л. в 1 экз;
- 2) Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара юридическому лицу - от 22.05.2019 №28/1/1-4 на 2 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора

Туруханского района Красноярского края

по пожарному надзору

Д.Н. Веркеев

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» Нагорнова А.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« dd »

месяц

20 19 г.

с/и

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19